



DECLARATION OF CONFORMITY

according to Directive 97/23/EC
for pressure equipment

The manufacturer

CalLENS WilLY NV
Vaarnewijkstraat 3
8530 Harelbeke

herewith declares, that the pressure equipment corresponds to the Pressure
Equipment Directive 97/23/EC

<i>Description</i>	<i>Stoominstallatie met 2 stoomketels Vitomax 200HS</i>
<i>Type-, Serial-, Identification n°</i>	<i>F6104</i>
<i>Drawing n°</i>	<i>F6104-PCE-001-0</i>
<i>Max. Allowable pressure PS</i>	<i>10 bar</i>
<i>Allowable max./min. Temperature TS</i>	<i>184°C</i>
<i>Volume V</i>	
<i>Year of manufacturing</i>	<i>2005</i>
<i>Test pressure PT</i>	
<i>Testfluid</i>	

Veiligheidsappendages : zie bijlage

Applied conformity assessment procedures	Module G
Applied standards and technical specifications	TRD604 24 u onbewaakt bedrijf
Other applied EC-Directives	73/23/EC ; 98/37/EC ; 89/336/EC ; 90/396/EC

Engaged notified bodies

Examination/inspections/test during manufacturing	AIB Vinçotte International (0026) Diamant Building A. Reyerslaan 80 1030 Brussel
---	---

Report nr

Harelbeke,
16/11/05

Callens Willy. n.v.
PED coordinator
A. Verhue

Bijlage aan CE conformiteitsverklaring F6104

OVERZICHT SAMENSTEL STOOMINSTALLATIE BERRY YARNS

Medium	Apparaat	Druk	DN/V	Cat.
Stoom	Ketel 2,3 ton/u	10 bar	4650 I	IV
	Ketel 2,3 ton/u	10 bar	4650 I	IV
	Economiser	11 bar	16 I	I
	Economiser	11 bar	16 I	I
	Piping	10 bar	DN80	Art.3.3
Water	Piping	10 bar	DN32	Art. 3.3

Veiligheidsappendages

- 1.025/1.038: Laagwaterstandbeveiliging (2/ketel)
- 1.010/1.011 : Veiligheidskleppen (2/ketel)
- 1.019 : Pressostaat (1/ketel)
- 4.080 : Veiligheidsklep economiser (1/economiser)
- 4.090 : Thermostaat economiser (1/economiser)
- 6.010 : veiligheidsklep ontgasser



ZERTIFIKAT CERTIFICATE

(Konformitätsbescheinigung / Certificate of Conformity)

EG-Einzelprüfung / EC-Unit Verification
nach Richtlinie 97/23/EG / acc. to Directive 97/23/EC

Zertifikat-Nr./ Certificate-No: 01 202 620-G-042731-585-04

Name und Anschrift des Herstellers:
Name and address of the manufacturer:

Viessmann Werke GmbH & Co. KG
35107 Allendorf

Hiermit wird bescheinigt, dass die Ergebnisse der an dem unten genannten Druckgerät vorgenommenen Prüfungen die Anforderungen der Richtlinie 97/23/EG erfüllen. Das Druckgerät ist mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet:

We hereby certify, that the results of tests carried out on the pressure equipment mentioned below meet the requirements of the Directive 97/23/EC. The pressure equipment is marked as follows:

CE 0035

Geprüft nach Richtlinie 97/23/EG:
Tested acc. to Directive 97/23/EC:

EG-Einzelprüfung (Modul G)
EC-Unit Verification (Module G)

Prüfbericht-Nr.:
Test report No.:

G-042731-585-04 P

Beschreibung des Druckgerätes:
Description of pressure equipment:

VITOMAX 200 HS, M 237 026
Dampferzeuger mit Ausrüstungsbauteilen /
Steam generator with equipment
187 005 227 → *man wies stelle*

Herstell-Nr.:
Manufacturing No.:

Kategorie:
Category:

IV

Fertigungsstätte:
Manufacturing plant:

Viessmann Werke Berlin GmbH & Co. KG
Werk Mittenwalde
Berliner Chaussee 3
15749 Mittenwalde

Berlin, 13.09.2005



TÜV CERT-Zertifizierungsstelle für Druckgeräte
TÜV CERT-Certification Body for Pressure Equipment

L. Kunze
Dipl.-Ing. L. Kunze

Benannte Stelle, Kennnummer 0035
Notified Body, ID-No. 0035

Mitglied der
Member of



CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES ORGANISMES DE CONTRÔLE

TÜV Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
D-51105 Köln

Regionalbereich Berlin
Alboinstr. 56, 12103 Berlin
Tel. (+4930) 75 62-14 26
Fax (+4930) 75 62-14 24
e-mail lutz.kunze@de.tuv.com

chaudières

VISSMANN